lb

COMUNE DI TERNI

Adunanza del giorno 20.3.2013

N. 73

Oggetto: Interventi urgenti a tutela del rischio idrogeologico. Indifferibile riparazione sistema di sollevamento delle acque meteoriche a servizio di Via Maestri del Lavoro e Villaggio Pallotta. Approvazione verbale di urgenza ex art. 175, comma 2 DPR 207/2010.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal 22 MAR. 2013 22 MAR. 2013

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- **LL.PP.**
- **Attività Finanziarie**
- **Ass. LL.PP.**
- **3^ Circ.**

Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRA01

Prot. 0045767 del 22/03/2013 ore 12:51

Tit. 010.002.003

Documento P - Registro: Interno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di marzo alle ore 9,30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
PACI Libero, Assessore Del.		A	MALATESTAMarco, Assessore		A
BENCIVENGA Luigi, Assessore	P		GUERRA Simone, Assessore	P	
FABRINI Roberto, Assessore	P		BUCARI Stefano, Assessore	P	
RICCI Silvano, Assessore	P		BARTOLINI Renato, Assessore		A
PIERMATTI Sandro, Assessore		A			

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.
Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Gli interventi legati alla eliminazione dei fattori di rischio esondazione dei corpi idrici superficiali e dei sistemi tecnologici fognari, nonché l'attuazione di tutte quelle misure atte ad eliminare i conseguenti allagamenti rivestono un carattere primario in considerazione dell'esperienza vissuta in relazione agli eventi distruttivi dei nubifragi che negli ultimi anni hanno interessato il territorio;
- Le conseguenze di tali disastrosi eventi si sono tramutati in ingenti danni sia al patrimonio collettivo che alle proprietà private e alle attività produttive. Pesanti danni sono stati riscontrati nelle Zone Industriali di Via Maestri del Lavoro in Collescipoli, dove l'irreversibile trasformazione dei luoghi urbanizzati ha modificato gli antichi equilibri e dove le quote orografiche dei terreni non consentono il naturale deflusso delle acque meteoriche da dilavamento provenienti dalle grandi quantità di superfici cementate e asfaltate;
- E' stato verificato come la rapida trasformazione urbanistica operata nell'ultimo ventennio da zona agricola ad industriale, la mancata sensibilità legata ai rischi idraulici, l'irrazionale trasformazione dei luoghi (intubamenti, restringimenti delle sezioni idrauliche, modica dei tracciati originali, opere di presa, ecc.) e l'abbandono delle colture agricole di monte, ci ha consegnato un sistema vicino al collasso, che ha spinto il Comune di Terni a realizzare un complesso sistema idraulico composto da fognature di raccolta delle acque meteoriche, sfioratori di massima piena, vasche di

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE *IL PRESIDENTE*

accumulo, cabina e quadri elettrici, un evoluto sistema di pompaggio e uno sgrigliatore automatico che consente di prevenire gli allagamenti alle zone produttive di Via Maestri del Lavoro e di Villaggio Pallotta;

Tale sistema oltre a prevenire gli allagamenti e regolarizzare il funzionamento del Fosso di Carone, della Forma del Tavernolo, della Fognatura di Via Maestri del Lavoro ha permesso di garantire l'esercizio della forma di Fiaja ed evitare gli allagamenti del sistema viario (Via Narni, Via Maestri del Lavoro, Strada di Carone, Via Taro);
In occasione dei monitoraggi di prevenzione che vengono attuati dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici- Realizzazione e Gestione Servizi per testare il funzionamento del complesso sistema idraulico, è stata accertata l'interruzione del funzionamento del sistema di pompaggio delle acque con scarico al Fosso di Recentino.
Occorre procedere senza indugio alla riparazione dei sistemi tecnologici di pompaggio dei rifiuti che ha subito un improvviso ed imprevisto danneggiamento dovuto alla presenza di rottami trasportati dal fosso di Carone e dalla erosione dei collegamenti elettrici da parte dei roditori;
L'imprevisto danneggiamento di entrambi le pompe di sollevamento delle acque, determina inediti l'insorgere di un serio rischio per l'incolumità dei cittadini e può creare un danno ingente al sistema produttivo e agli insediamenti di civile abitazione presenti nella zona perché in occasione di una pioggia avremmo un sistema tecnologico totalmente in collasso.
Occorre, dunque, intervenire senza indugi attivando i lavori con procedura di urgenza ex art. 175 del DPR 207/2010.
Per determinare l'entità della spesa occorrente per la riparazione dei sistemi di pompaggio, il R.U.P. ha richiesto alla Ditta Cardinali Sergio snc, con Sede a Terni, tra l'altro ditta specializzata alle manutenzioni dei sistemi di pompaggio così evoluti, di effettuare un sopralluogo congiunto e formulare un preventivo – offerta in ragione dell'urgenza.

La ditta Cardinali Sergio snc ha fornito i seguenti preventivi – offerta:

- Offerta 8/13: € 2.662,00 (IVA compresa al 21%);
  a. Smontaggio, trattamento termico, sostituzione olio, sostituzione cavo rivestito con guaina e grasso idrorepellente, rimontaggio, prova e collaudo;
  b. Scollegamenti elettrici ed idraulici, estrazione, trasporto in officina, istallazione collegamenti elettrici ed idraulici prova – utilizzo camion con gru;
- Offerta 12/2013: € 5.106,20 (IVA compresa al 21%);
  a. Smontaggio, avvolgimento, sostituzione olio, sostituzione cavo rivestito con guaina e grasso idrorepellente, rimontaggio di nr. 1 elettropompa FLYGT tipo 3301-180 (810) (031/Q);
  b. Istallazione collegamenti elettrici ed idraulici regolatori di livello – prova – utilizzo camion con gru;

In base ai preventivi acquisiti il RUP ha potuto stimare i costi degli interventi urgenti ed indifferibili, che vengono riportati nel seguente Q.T.E.:

a. Lavori compresi oneri di sicurezza: € 6.420,00;
b. IVA al 21%: € 1348,20;
c. Imprevisti: € 642,00;
d. Incentivo progettazione ed esecuzione lavori: € 128,40;
e. Totale intervento: € 8.538,60.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE — *IL PRESIDENTE*

Dott. Giuseppe Aronica — Sen. Leopoldo Di Girolamo

Considerato che sussistono le condizioni per eseguire gli interventi urgenti in danno con le procedure di cui all'art. 175 del DPR 207/2010 (il verbale di accertamento delle cause e dell'urgenza è conservato in atti);

Tutto ciò premesso.

- Visto il parere istruttorio del geom. Federico Nannurelli in qualità di funzionario Responsabile della 2^ U.O. LL.PP. – Realizzazione e Gestione Servizi (Area di competenza Interventi per la difesa del suolo e rischio idrogeologico) in data 20.02.2013;
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Realizzazione e Gestione Servizi Dott. L. Sdogati, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 in data 20.02.2013;
- Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa E. Contessa, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 in data 13.3.2013 "favorevole visti gli introiti e la normativa che regola l'esercizio provvisorio" ;
- l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000.

Per quanto sopra premesso e considerato.

Con voti unanimi

DELIBERA

1) Di autorizzare il Responsabile del procedimento a dare esecuzione agli interventi urgenti in oggetto, ai sensi dell'art. 175, comma 2 del DPR 207/2010, approvando le risultanze del verbale redatto dal R.U.P che si allega;

2) Di finanziare la spesa, per gli interventi di manutenzione ordinaria funzionali ad rimuovere i pericoli ed affrontare l'emergenza che si è venuta a determinare di € 8.538,60 al capitolo a c.v. n. 676 c.c. 230 es. provvisorio 2013, tenendo conto dell'effettivo introito della somma occorrente al capitolo di parte entrata n. 848;

3) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

****

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo