Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0035293 del 08/03/2019 - Entrata
Impronta informatica: c827b76f37d0f585a21f5a6087379b28f4aab31f611134cd7191473dc64c6e49
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

USLUmbria2

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA AREA SUD
Via Bramante n° 37 - Terni
RESPONSABILE DOTT.SSA LUISA VALSENTI
tel. 0744/2041- 0744-204905
fax 0744/204386
mail: igiene.sanita.pubblica@uslumbria2.it

Terni 8/3/2019
Prot. 52358

Sindaco Comune di
05100 TERNI

e pc
AURI
viale Bramante 43
05100 Terni

Servizio Idrico Integrato
Via I Maggio 65
05100 Terni

Direttore Distretto di Terni
Sede

Oggetto: attività di controllo acque destinate al consumo umano **anno 2018**

Relativamente all'oggetto, si riepilogano i dati dell'attività svolta ed in merito ai risultati del controllo, si riassume quanto segue.

.

Complessivamente nel comune di Terni sono stati effettuati 145 prelievi (145 per analisi batteriologiche, 122 per analisi chimiche ripartite come da tabella allegata.).

Tutti i campioni sono risultati microbiologicamente e chimicamente CONFORMI **tranne**:

- prelievo effettuato nel mese di aprile presso loc. Acquapalombo per il parametro indicatore Coliformi a 37°C. Tale campione è stato ripetuto ed è risultato conforme.
- prelievo effettuato nel mese di giugno presso uscita serbatoio Pacce-Terni. per il parametro chimico Ferro (Fe 424 µg/L). Tale campione è stato ripetuto ed è risultato conforme.
- prelievo effettuato nel mese di luglio presso loc. Giuncano per il parametro indicatore cloro totale residuo (> 0,2 mg/L).Tale campione è stato ripetuto dopo manutenzione dell'impianto ed è risultato conforme

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano distinti saluti.

O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA Area Sud
Il Responsabile
(Dott.ssa Luisa Valsenti)

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0035293 del 08/03/2019 - Entrata
Impronta informatica: c827b76f37d0f585a21f5a6087379b28f4aab31f611134cd7191473dc64c6e49
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

ACQUEDOTTI TERNI
prelievi Anno 2018

Terminali **Terni e frazioni**	**115** (115B-96C)
- scuola materna marzabotto - scuola materna-elementare via xx settembre	2 (2B-2C)
- scuola IPSIA - Istituto Professionale pizzale Bosco	2 (2B-1C)
- Scuola Materna voc. Valenza - Azienda Ospedaliera di Terni	2 (2B-1C)
- Pozzo Fratta- Cesi - Sorgente CARGANA	2 (2B-2C)
- Liceo Scientifico Donatelli - Scuola materna S. Michele - Passo Fratta - Fontane non collegate Valle Spoletina	1 (1B-0C) 1 (1B-1C) 1 (1B-1C) 1 (1B-2C)

Distribuzione acqued.Terni **altri Comuni**

Narni (Ponte San Lorenzo, le Valli,Erba bigia, Via Flaminia)	**4** (4B-4C)
Arrone (centro, zona industriale, Colle S.Angelo)	**7** (7B-5C)
Stroncone (Vascigliano, loc.Colle)	**5** (5B-5C)
San Gemini (loc.Solfonare)	**2** (2B-2C)

Totale prelievi altri Comuni **18** (18B-16C)

Totale complessivo prelievi acquedotti TERNI **145 (145B - 122C)**