



SCHEDA SPEDITIVA RILIEVO DANNI

ID SCHEDA: 561

Provincia: TERNI
Comune: TERNI
Località: TERNI

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 111 giorno mese anno
Data 17/11/16

VIA
 CORSO
 VICOLO
 PIAZZA
 ALTRO

FILELLI ROSSELLI 111

DATI CATASTALI
Foglio Allegato
Particelle

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO NIDO PETER PAN

ESITO RILIEVO VISIVO

MODESTE FESSURAZIONI SU STRUTTURE NON PORTANTI IN PARTICOLARE NEL LOCALE CUCINA

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8	1 <input type="radio"/> <2.50	A <input type="radio"/> <50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	A <input type="checkbox"/> Abitativo	1 <input type="radio"/> Muratura
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9	2 <input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="radio"/> Cemento armato
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="radio"/> Mista (mur.+c.a.)
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11	4 <input type="radio"/> >5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="radio"/> Altro:
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.	_____
<input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____
		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
ANTINUCCI RICCARDO
MEZZASALMA MAURIZIO

FIRME
[Signature]
[Signature]

Data 18 NOV. 2016

PER RICEVUTA
COMUNE DI TERNI
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Firma e timbro del Responsabile del Comune/Doc)
(Ing. Renato Pierdonati)



SCHEDA SPEDITIVA RILIEVO DANNI

ID SCHEDA: 561

Provincia: TERNI
Comune: TERNI
Località: TERNI

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 111 giorno mese anno
Data 31/10/16

1 VIA
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO
FILII ROSSIELLI 111

DATI CATASTALI
Foglio Allegato
Particelle

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO NILDO PETERIPANI

ESITO RILIEVO VISIVO

LESIONI PREESISTENTI NON AGGRAVATE DALL'EVENTO SISMICO IN PARTICOLARE NEL LOCALE CUCINA

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante
<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 8	1 <input type="checkbox"/> <2.50	A <input type="checkbox"/> <50	I <input type="checkbox"/> 400 ÷ 499	A <input type="checkbox"/> Abitativo	1 <input type="checkbox"/> Muratura
<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 9	2 <input type="checkbox"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="checkbox"/> 50 ÷ 69	L <input type="checkbox"/> 500 ÷ 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="checkbox"/> Cemento armato
<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 10	3 <input type="checkbox"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="checkbox"/> 70 ÷ 99	M <input type="checkbox"/> 650 ÷ 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="checkbox"/> Mista (mur.+c.a.)
<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 11	4 <input type="checkbox"/> >5.00	D <input type="checkbox"/> 100 ÷ 129	N <input type="checkbox"/> 900 ÷ 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="checkbox"/> Altro:
<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 12		E <input type="checkbox"/> 130 ÷ 169	O <input type="checkbox"/> 1200 ÷ 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.	_____
<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> >12		F <input type="checkbox"/> 170 ÷ 229	P <input type="checkbox"/> 1600 ÷ 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____
<input type="checkbox"/> 7		G <input type="checkbox"/> 230 ÷ 299	Q <input type="checkbox"/> 2200 ÷ 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____
		H <input type="checkbox"/> 300 ÷ 399	R <input type="checkbox"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
ANTINUCCI RICCARDO
MEZZASALMA MAURIZIO

FIRME
[Signature]
[Signature]

18 NOV. 2016
Data

PER RICEVUTA
COMUNE DI TERNI
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)
IL DIFIGENTE
(Ing. Renato Piardonati)